

ZERTIFIKAT

Genehmigung zur Nutzung eines Prüfzeichens


Handelsname des Heizöladditivs **ecotherm futur 3^{*)}**
Mischungsverhältnis mit Heizöl EL **1 : 2000**
Prüfbericht-Nr. **81 03 36 55 63**
Genehmigungsinhaber **Innospec Limited**
Thiesstraße 61
44649 Herne

^{*)} Herstellerbezeichnung des Additivs: 06-028/3

Das aschefrei verbrennende Heizöladditiv **ecotherm futur 3** wurde im Heizöl EL von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG in einem praxisorientierten Langzeittest geprüft. Dabei wurden im Vergleich zu additivfreiem Heizöl EL folgende Leistungsmerkmale festgestellt:

- **Gleichbleibend hohe Energieausnutzung**
- **Geeignet für Öl-Brennwerttechnik**
- **Kesselinnenraum nahezu ablagerungsfrei, Düse nicht verstopft**
- **Kann den Wartungsaufwand reduzieren**
- **Deutlich verbesserte Betriebssicherheit**
- **95% weniger Sedimente im Lagertank**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Abteilung Industrieanlagen



Wilh. Meier

Essen, 03. Februar 2016

